



안 전 인 증 서

동아베스텍(주)

경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
A2F-S-16a	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0057X
A2F-S-16b	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0058X
A2F-S-20a	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0059X
A2F-S-20b	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0060X
A2F-S-20c	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0061X

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- '경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16'에서 생산하는 제품에 한함
- 고정형 기기에 한하여 취부하며, 사용온도는 -60~80℃의 범위에 한함.

2009년 7월 24일

한국산업안전보건공단 이사장





안 전 인 증 서

동아베스텍(주)

경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
A2F-S-25	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0062X
A2F-S-32a	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0063X
A2F-S-32b	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0064X
A2F-S-40	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0065X
A2F-S-50	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0066X

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- '경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16'에서 생산하는 제품에 한함
- 고정형 기기에 한하여 취부하며, 사용온도는 -60~80℃의 범위에 한함.

2009년 7월 24일

한국산업안전보건공단 이사장





안 전 인 증 서

동아베스텍(주)

경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
A2F-S-63a	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0067X
A2F-S-63b	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0068X
A2F-S-75	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0069X
A2F-S-80	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0070X
A2F-S-90	Ex d IIC/ Ex e II / Ex tD A21 IP67	09-AV2BO-0071X

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

- '경기도 부천시 오정구 삼정동 13-16'에서 생산하는 제품에 한함
- 고정형 기기에 한하여 취부하며, 사용온도는 -60~80℃의 범위에 한함.

2009년 7월 24일

한국산업안전보건공단 이사장

